(주)워트랩생활환경연구원
WATERLAB Life & Environment Institute
국가공인 먹는물 수질검사기관 16호
우)1 경기도 수원시 권선구 서호동로 39
전화:1588-7377, 전송:031)357-0957
담당 : 심은지, 기술책임자 : 전효진

문서번호 : M20400300
시행일자 : 2022년 04월 15일
보 냄 : (주)워트랩생활환경연구원
입 회 자 :

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 경기도 시흥시 장현장곡로 37
빛가람유치원 행정실 귀하

14996

시 험 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	저수조(7항목)	검사목적	저수조(수도법)	접수번호	M20400300
의 뢰 인	빛가람유치원	채수일자	2022년 04월 12일	접수일자	2022년 04월 12일
채수장소	경기도 시흥시 장현장곡로 37			전화번호	031-363-1700

귀하께서 우리 연구원에 의뢰한 시료에 대한 검사결과는 다음과 같습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
대장균	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출
유리잔류염소	0.1~4.0 mg/L 이하	0.16
수소이온농도	5.8~8.5	7.4
탁도	0.5 NTU 이하	0.50
	-이하 없음-	

판 정	적합
수질기준초과항목	

저수조(물탱크)의 수질검사는 수도법 제33조 제2항 및 수도법시행규칙 제22의3 제4항에 의거 실시합니다. 본 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 시험 의뢰 목적 이외의 용도로 사용 할 수 없습니다.

2022년 04월 15일

(주) 워 트 랩 생 활 환 경 연 구 원